



## ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОЖАРНЫЙ НАДЗОР МЧС РОССИИ

Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Еврейской автономной области

Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по ЕАО 679016, г. Биробиджан, ул. Волочаевская, д. 3, т. 8 (42622) 4-00-00, e-mail: ugrneao@mail.ru

Отделение надзорной деятельности по Смирновскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по ЕАО  
679150, п. Смирнов, ул. Пионерская, д. 18, т. 8 (42632) 2-34-50

п. Волочаевка -2

(место составления акта)

« 12 » ч. « 00 » мин.

(время составления акта)

«16» апреля 2020 г.

(дата составления акта)

### АКТ ПРОВЕРКИ № 4

федерального органа исполнительной власти (органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления)

«16» апреля 2020 г. по адресу: ЕАО, Смирновский район, п. Волочаевка, ул. Советская, 44,  
(место нахождения органа местного самоуправления)

ОГРН 1057900134412, ИНН КПП 7903526118/790301001

На основании: Распоряжения Главного государственного инспектора Смирновского района по пожарному надзору Свиридова Н.П. от 08.04.2020 г. № 4.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должности руководителя, заместителя руководителя органа государственного пожарного надзора, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена проверка в отношении: Администрации муниципального образования «Волочаевское городское поселение» Смирновского муниципального района Еврейской автономной области.

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование органа)

Продолжительность проверки: с 10 ч. 00 мин. 16.04.2020 г. по 12 ч. 00 мин. 16.04.2020 г.

Акт составлен: Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Смирновскому району Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по ЕАО.

(наименование органа государственного пожарного надзора)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: Глава администрации муниципального образования «Волочаевское городское поселение» Смирновского муниципального района ЕАО Черний Юлия Николаевна. Дата ознакомления 08.04.2020 года в 11 час 00 мин.

(фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя органа (в случае, если имеется), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

Лицо (-а), проводившие проверку: Главный государственный инспектор Смирновского района по пожарному надзору Свиридов Николай Петрович.

(фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (-их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указывается (фамилии, имена, отчества, должности (в случае, если имеется) экспертов и/или наименование экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали Глава администрации муниципального образования «Волочаевское городское поселение» Смирновского муниципального района ЕАО Черний Юлия Николаевна.

(фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя органа (в случае, если имеется), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

- выявлены нарушения в реализации полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами:

- выявлены нарушения обязательных требований: \_\_\_\_\_  
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

- выявлены факты невыполнения предписаний органа государственного пожарного надзора:

**Предписание №7/1/1 от 23.04.2019 года п.1.** В населенном пункте поселка Волочаевка – 2 не предусмотрено наружное противопожарное водоснабжение в соответствии с требованиями пожарной безопасности в радиусе 200 метров от зданий, а именно: по улицам Клубная, ул. Набережная, ул. Речная, ул. Шевченко, ул. Шелеста, ул. Школьная - п. 16, п.55, п.80 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»; ст. 4, ст. 6, ст. 63 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 2.11, п. 2.12, п. 9.27, п. 9.28, п. 9.29, п. 9.30 строительных норм и правил (СНиП 2.04.02-84\*) «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»; п. 4.1, п. 5.1, п. 5.2, п. 9.4, п. 9.10, п. 9.11 свода правил (СП 8.13130.2009) «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения».

\_\_\_\_\_  
(с указанием реквизитов выданных предписаний)

Прилагаемые документы: Распоряжение о проведении проверки от 08.04.2020 № 4

Подписи лиц, проводивших проверку: Главный государственный инспектор Смидовичского района по пожарному надзору Свиридов Николай Петрович.

С актом проверки ознакомлен (-а), копию акта со всеми приложениями получил (-а):

Глава муниципального образования «Волочаевского городского поселения» Смидовичского муниципального района ЕАО Черний Юлия Николаевна

(фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя органа, его уполномоченного представителя (в случае, если имеется))

«16» апреля 2020 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего (-их) проверку)