



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОЖАРНЫЙ НАДЗОР МЧС РОССИИ

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Еврейской автономной области

ул. Ленина 34а, г. Биробиджан, ЕАО, 679016, тел., факс 4-12-00 E-mail: mchs_eao@on-line.dar.ru

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Смидовичскому району
УНДпПР Главного управления МЧС России по ЕАО

(наименование органа государственного пожарного надзора)

п. Смидович ул. Пионерская – 18 тел: 2-34-50

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 4/1/1 по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Администрация Муниципальное образование «Волочаевское городское поселение» Смидович -
(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя)
ского муниципального района ЕАО

(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

«16» апреля 2020 г.

проведено мероприятие по надзору Главным государственным

(должность, звание, фамилия, имя, отчество)

инспектором Смидовичского района по пожарному надзору Свиридовым Николаем Петровичем

государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору,

В администрации муниципальном образовании «Волочаевское городское поселение» Смидовичского
муниципального района ЕАО, по адресу: ЕАО, Смидовичский район, п. Волочаевка – 2, ул. Советская,
44.

(наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с главой администрации муниципального образования «Волочаевское городское по-
селение» Смидовичского муниципального района ЕАО Черний Юлия Николаевна
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопас-
ности" необходимо устранить следующие нарушения требования пожарной безопасности, выяв-
ленные в ходе мероприятия по надзору:

№ Предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указа- нием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного доку- мента по пожарной безопасности, требо- вания которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения тре- бования пожар- ной безопасно- сти	Отмет- ка (под- пись) о выпол- нении (указы- вается только выпол- нение)
1	2	3	4	5

1	<p>В населенном пункте поселка Волочаевка - 2 не предусмотрено наружное противопожарное водоснабжение в соответствии с требованиями пожарной безопасности в радиусе 200 метров от зданий, а именно: по улицам Клубная, ул. Набережная, ул. Речная, ул. Советская, ул. Шевченко, ул. Шелеста, ул. Школьная.</p>	<p>п. 16, п.55, п.80 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»; ст. 4, ст. 6, ст. 63 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 2.11, п. 2.12, п. 9.27, п. 9.28, п. 9.29, п. 9.30 строительных норм и правил (СНиП 2.04.02-84*) «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»; п. 4.1, п. 5.1, п. 5.2, п. 9.4, п. 9.10, п. 9.11 свода правил (СП 8.13130.2009) «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения»</p>	01.04.2021	
---	--	--	------------	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.



«16» апреля 2020 г.

Главный государственный инспектор Смидовичского
(должность, фамилия, инициалы)
района по пожарному надзору Свиридов Н.П.
(государственный инспектор)

Предписание для исполнения получил:


(подпись)

Глава администрации МО
«Волочаевское городское поселение»
(должность, фамилия, инициалы)

Черний Юлия Николаевна

«16» апреля 2020 г.