



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОЖАРНЫЙ НАДЗОР МЧС РОССИИ

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Еврейской автономной области
ул. Ленина, 34а, г. Биробиджан, ЕАО, 679016, тел., факс 4-12-00 E-mail: mchs.eao@on-line.rg.ru

ОЦДиПР по Смирдовичскому району УНДиПР Главного управления МЧС России по ЕАО

(наименование органа государственного пожарного надзора)

п. Смирдович ул. Пионерская – 18 тел: 2-34-50

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание N 5/1/1 по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Муниципальное образование «Камышовское сельское поселение» Смирдовичского муниципального района ЕАО
(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя)

(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

«14» мая 2020 г.

проведено мероприятие по надзору Главным государственным

(должность, звание, фамилия, имя, отчество)

инспектором Смирдовичского района по пожарному надзору Свиридовым Николаем Петровичем

государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору,

В администрации муниципального образования «Камышовское сельское поселение» Смирдовичского муниципального района ЕАО, по адресу: ЕАО, Смирдовичский район, с. Камышовка, пер. Советский,

7

(наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с главой администрации муниципального образования «Камышовское сельское поселение» Смирдовичского муниципального района ЕАО Онищенко Антон Николаевич

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требования пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ Предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5

1	<p>В населенном пункте села Камышовка не предусмотрено наружное противопожарное водоснабжение в соответствии с требованиями пожарной безопасности в радиусе 200 метров от зданий, а именно: по улицам Дорожная, ул. Зои Космодемьянской ул. Советская.</p>	<p>п. 16, 55, 80 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»; ст. 4, ст. 6, ст. 63 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 2.11, п. 2.12, п. 9.27, п. 9.28, п. 9.29, п. 9.30 строительных норм и правил (СНиП 2.04.02-84*) «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»; п. 4.1, п. 5.1, п. 5.2, п. 9.4, п. 9.10, п. 9.11 свода правил (СП 8.13130.2009) «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения»</p>	01.04.2021	
2	<p>В населенном пункте села Даниловка не предусмотрено наружное противопожарное водоснабжение в соответствии с требованиями пожарной безопасности в радиусе 200 метров от зданий, а именно: по улицам Новая, ул. Октябрьская, ул. Пионерская, ул. Садовая, ул. Советская</p>	<p>п. 16, 55, 80 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»; ст. 4, ст. 6, ст. 63 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 2.11, п. 2.12, п. 9.27, п. 9.28, п. 9.29, п. 9.30 строительных норм и правил (СНиП 2.04.02-84*) «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»; п. 4.1, п. 5.1, п. 5.2, п. 9.4, п. 9.10, п. 9.11 свода правил (СП 8.13130.2009) «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения»</p>	01.04.2021	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на кото-

рых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

(подпись)
М.П.

«14» мая 2020 г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

«14» мая 2020 г.

Главный государственный инспектор Смидовичского
(должность, фамилия, инициалы)
района по пожарному надзору Свиридов Н.П.
государственного инспектора)

Глава администрации МО
«Камышовское сельское поселение»
(должность, фамилия, инициалы)

Онищенко Антон Николаевич