



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Отдел надзорной деятельности по городу Биробиджану и Биробиджанскому району
УНД и ПР Главного управления МЧС России по ЕАО 679016, ЕАО, г. Биробиджан, ул. Волочаевская - 3, тел. 4-00-09
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

**Предписание № 22 / 1 / 1
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности**

Юридическому лицу – муниципальное образование
«Город Биробиджан» Еврейской автономной области
в лице главы мэрии города Головатого Александра Сергеевича
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество,
индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения Главного государственного инспектора г. Биробиджана и Биробиджанского района по пожарному надзору А.С. Кукишева № 22 от 12.05.2020, Федерального закона от 06 октября 2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации", ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности", в период: с 14.05.2020 по 26.05.2020 (общая продолжительность проверки - 9 рабочих дней) главным государственным инспекторам г. Биробиджана и Биробиджанского района по пожарному надзору Кукишевым Александром Сергеевичем проведена выездная, выездная проверка, органа местного самоуправления – муниципальное образование «Город

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов)

Биробиджан», в лице мэрии города муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области.

по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным
ситуациям» Николаевским Игорем Аркадьевичем

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Территория муниципального образования «Город Биробиджан»: пос. Августовский, пос. Тукалевский, пос. Партизанский не обеспечены наружным противопожарным водоснабжением. Часть территории городского округа пос. Биришоссе 12-13 км, пос. Амурский, пос. Биришоссе 9 км., пос. Швейный, пос. Лукашово, пос. Железнодорожный, пос. Кирпичики, пос. Мясокомбинатский, не обеспечивается 3-х часовой (продолжительность тушения пожара) расход (5 л/с) воды на наружное пожаротушение. Расчетным путем, учитывающим суммарный расход воды на пожаротушение и пропускную способность устанавливаемого типа гидрантов по ГОСТ 8220, не определено расстояние между гидрантами.	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 62, 68; СП 8.13130.2009 п. 4.1, п. 5.1, п. 5.2, п. 6.3, п. 8.6, п. 9.11	01.04.2021	

2.	<p>Не реализуется обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения. Не созданы в целях пожаротушения условия для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных на территории муниципального образования «Город Биробиджан» ЕАО.</p> <p>А именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Пожарный гидрант № 18, расположенный по ул. Советская, 66 из-за повреждения трубопровода участок водопроводной сети отключен от централизованного водоснабжения, что исключает возможность забора воды на нужды пожаротушения. - Временно демонтированы пожарные гидранты в связи с устройством наземных трубопроводов холодного водоснабжения в результате повреждений чугунных и стальных труб водопроводной сети, что исключает возможность забора воды на нужды пожаротушения: - ПП № 207 по ул. Транспортная, 35 - ПП № 208 по ул. Транспортная, 41 	<p>Часть 4 статьи 6, п.п. 2 статьи 63 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, пункт 55 ППР РФ № 390.</p>	01.04.2021
----	---	--	------------

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе
- руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Главный государственный инспектор
г. Биробиджана и Биробиджанского района
по пожарному надзору Кукишев А.С.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

" 26 " 05 2020 год



Предписание для исполнения получил:

(подпись)

" 26 " 05 2020 год

(должность, фамилия, инициалы)