



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОЖАРНЫЙ НАДЗОР
МЧС РОССИИ

Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
по Еврейской автономной области

Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России
по ЕАО 679016, г.Биробиджан, ул. Волочаевская, д. 3, т. 8 (42622) 4-78-88, e-mail: ugpneao@mail.ru

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Ленинскому району УНД и ПР
Главного управления МЧС России по ЕАО 6790370, с. Ленинское, ул. ПУ-2, д. 11, т. 8 (42663) 2-20-43,

e-mail: ond_leninskoe@mail.ru

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

« 25 » июня 2020 год

(дата составления акта)

12 ч 45 мин

(время составления акта)

с. Ленинское

(место составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
органов местного самоуправления**

№ 7

По адресу/адресам: ЕАО, Ленинский район, территория населенного пункта с. Новотроицкое, территория населенного пункта с. Преображеновка, территория населенного пункта с. Биджан, территория населенного пункта с. Степное, территория населенного пункта с. Венцелево, территория населенного пункта с. Башмак, территория населенного пункта с. Кирово.

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения главного государственного инспектора Ленинского района по пожарному надзору (начальника отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Ленинскому району УНД и ПР Главного управления МЧС России по ЕАО) Н.Г. Лонюшкина № 7 от 15.06.2020)

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая, выездная проверка в отношении: органа местного

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

самоуправления «Биджанское сельское поселение» Ленинского муниципального района Еврейской автономной области, в лице администрации «Биджанское сельское поселение» Ленинского муниципального района Еврейской автономной области, с целью соблюдения обязательных требований федерального законодательства в области пожарной безопасности и принятия мер по их недопущению в населенных пунктах: с. Новотроицкое, с. Преображеновка, с. Биджан, с. Степное, с. Венцелево, с. Башмак, с. Кирово

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Место нахождения органов местного самоуправления (администрации поселения):
679385, Еврейская автономная область, Ленинский муниципальный район,
с. Биджан, ул. Первомайская, 30. Администрация «Биджанское сельское поселение»
ОГРН 1057900134324 ИНН 7904504170.

Дата и время проведения проверки:

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня

Акт составлен: ОНД и ПР по Ленинскому району УНД и ПР Главного управления МЧС России по ЕАО.

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (ы):

(заполняется при проведении выездной проверки) (фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

не согласовывалось

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: главный государственный инспектор Ленинского района по пожарному надзору Лонюшкин Николай Геннадьевич

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: глава «Биджанское сельское поселение»

Чибрикова Ольга Леонидовна, специалисты поселения

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

Краткая характеристика состояния противопожарной защиты населенных пунктов:

1. село Новотроицкое

Численность населения, количество жилых домов:

Численность постоянно проживающего населения 193 человека, 20 двухквартирных, 6 одноквартирных (частных) жилых домов.

Наружное противопожарное водоснабжение:

- пожарных гидрантов 0, из них исправно 0;
- пожарных водоемов 1, из них исправно 1;
- пожарных пирсов 0, из них исправно 0;
- водонапорных башен 0, из них приспособлено для забора воды пожарной техникой 0

Связь, оповещение населения о пожаре:

- наличие сетей связи общего пользования имеется стационарная телефонная связь, сотовая связь «Билайн», «Мегафон», «МТС» охват 100%;
- оповещение населения о пожаре осуществляется: по средствам звуковой сирены расположенной в администрации села (в неисправном состоянии).

Подразделения пожарной охраны (граждане, участвующие в обеспечении пожарной безопасности):

Дислоцирующиеся в населенном пункте (ед. техники, ед. личного состава)	Привлекаемые (ед. техники, ед. личного состава)	км
ДПД 3 чел (первичные средства пожаротушения) мотопомпа	Пожарный пост с.Биджан ПЧ № 3 с. Ленинское, 1 АЦ, 2 чел.	38

2. село Преображеновка

Численность населения, количество жилых домов:

Численность постоянно проживающего населения 361 человек; 50 двухквартирных, 15 одноквартирных (частных) жилых домов.

Наружное противопожарное водоснабжение:

- пожарных гидрантов 0 , из них исправно 0;
- пожарных водоемов 1, из них исправно 1;
- пожарных пирсов 0, из них исправно 0;
- водонапорных башен 0, из них приспособлено для забора воды пожарной техникой 0

Связь, оповещение населения о пожаре:

- наличие сетей связи общего пользования имеется **стационарная телефонная связь, сотовая связь «МТС», «Мегафон», «Билайн» охват 100%;**
- оповещение населения о пожаре осуществляется: **по средствам аудиосистемы расположенной в Доме культуры села.**

Подразделения пожарной охраны (граждане, участвующие в обеспечении пожарной безопасности):

Дислоцирующиеся в населенном пункте (ед. техники, ед. личного состава)	Привлекаемые (ед. техники, ед. личного состава)	км
ДПД 2 чел (первичные средства пожаротушения) мотопомпа	Пожарный пост с.Биджан ПЧ № 3 с. Ленинское, 1 АЦ, 2 чел.	12

3. село Биджан**Численность населения, количество жилых домов:**

Численность постоянно проживающего населения 1684 человека; 7 двухэтажных многоквартирных дома, 184 двухквартирных, 167 одноквартирных (частных) жилых домов.

Наружное противопожарное водоснабжение:

- пожарных гидрантов 0 , из них исправно 0;
- пожарных водоемов 1, из них исправно 1;
- пожарных пирсов 0, из них исправно 0;
- водонапорных башен 1, из них приспособлено для забора воды пожарной техникой 0

Связь, оповещение населения о пожаре:

- наличие сетей связи общего пользования имеется **стационарная телефонная связь, сотовая связь «МТС», «Мегафон», «Билайн» охват 100%;**
- оповещение населения о пожаре осуществляется: **по средствам аудиосистемы расположенной в Доме культуры села (в не исправном состоянии).**

Подразделения пожарной охраны (граждане, участвующие в обеспечении пожарной безопасности):

Дислоцирующиеся в населенном пункте (ед. техники, ед. личного состава)	Привлекаемые (ед. техники, ед. личного состава)	км
ДПД 2 чел (первичные средства пожаротушения) мотопомпа	Пожарный пост с.Биджан ПЧ № 3 с. Ленинское, 1 АЦ, 2 чел.	0

4. село Степное**Численность населения, количество жилых домов:**

Численность постоянно проживающего населения 485 человек, 75 двухквартирных, 17 одноквартирных (частных) жилых домов.

Наружное противопожарное водоснабжение:

- пожарных гидрантов 0 , из них исправно 0;
- пожарных водоемов 1, из них исправно 1;
- пожарных пирсов 0, из них исправно 0;
- водонапорных башен 0, из них приспособлено для забора воды пожарной техникой 0

Связь, оповещение населения о пожаре:

- наличие сетей связи общего пользования имеется **стационарная телефонная связь, сотовая связь «МТС», «Мегафон», «Билайн» охват 100%;**
- оповещение населения о пожаре осуществляется: **по средствам звуковой сирены расположенной в администрации села.**

Подразделения пожарной охраны (граждане, участвующие в обеспечении пожарной безопасности):

Дислоцирующиеся в населенном пункте (ед. техники, ед. личного состава)	Привлекаемые (ед. техники, ед. личного состава)	км
ДПД 2 чел (первичные средства пожаротушения) мотопомпа	Пожарный пост с.Биджан ПЧ № 3 с. Ленинское, 1 АЦ, 2 чел.	12

5. село Венцелево

Численность населения, количество жилых домов:

Численность постоянно проживающего населения 340 человек; 63 двухквартирных, 21 одноквартирных (частных) жилых домов.

Наружное противопожарное водоснабжение:

- пожарных гидрантов 0 , из них исправно 0;
- пожарных водоемов 1, из них исправно 1;
- пожарных пирсов 0, из них исправно 0;
- водонапорных башен 0, из них приспособлено для забора воды пожарной техникой 0

Связь, оповещение населения о пожаре:

- наличие сетей связи общего пользования имеется **стационарная телефонная связь, сотовая связь «МТС», «Мегафон», «Билайн» охват 100%;**
- оповещение населения о пожаре осуществляется: **по средствам аудиосистемы расположенной в администрации села.**

Подразделения пожарной охраны (граждане, участвующие в обеспечении пожарной безопасности):

Дислоцирующиеся в населенном пункте (ед. техники, ед. личного состава)	Привлекаемые (ед. техники, ед. личного состава)	км
ДПД 1 чел (первичные средства пожаротушения) мотопомпа	Пожарный пост с.Биджан ПЧ № 3 с. Ленинское, 1 АЦ, 2 чел.	24

6. село Башмак

Численность населения, количество жилых домов:

Численность постоянно проживающего населения 621 человек; 1 двухэтажный многоквартирный дом, 75 двухквартирных, 39 одноквартирных (частных) жилых домов.

Наружное противопожарное водоснабжение:

- пожарных гидрантов 0, из них исправно 0;
- пожарных водоемов 1, из них исправно 1;
- пожарных пирсов 0, из них исправно 0;
- водонапорных башен 0, из них приспособлено для забора воды пожарной техникой 0

Связь, оповещение населения о пожаре:

- наличие сетей связи общего пользования имеется стационарная телефонная связь, сотовая связь «МТС», «Мегафон», «Билайн» охват 100%;
- оповещение населения о пожаре осуществляется: по средствам звуковой сирены расположенной в администрации села.

Подразделения пожарной охраны (граждане, участвующие в обеспечении пожарной безопасности):

Дислоцирующиеся в населенном пункте (ед. техники, ед. личного состава)	Привлекаемые (ед. техники, ед. личного состава)	км
ДПД 3 чел (первичные средства пожаротушения) мотопомпа	Пожарный пост с. Биджан ПЧ № 3 с. Ленинское, 1 АЦ, 2 чел.	10

7. село Кирово

Численность населения, количество жилых домов:

Численность постоянно проживающего населения 878 человек; 1 двухэтажный многоквартирный, 107 двухквартирных, 10 одноквартирных (частных) жилых домов.

Наружное противопожарное водоснабжение:

- пожарных гидрантов 0, из них исправно 0;
- пожарных водоемов 1, из них исправно 1;
- пожарных пирсов 0, из них исправно 0;
- водонапорных башен 0, из них приспособлено для забора воды пожарной техникой 0

Связь, оповещение населения о пожаре:

- наличие сетей связи общего пользования имеется стационарная телефонная связь, сотовая связь «МТС», «Мегафон», «Билайн» охват 100%;
- оповещение населения о пожаре осуществляется: по средствам звуковой сирены расположенной в администрации населенного пункта.

Подразделения пожарной охраны (граждане, участвующие в обеспечении пожарной безопасности):

Дислоцирующиеся в населенном пункте (ед. техники, ед. личного состава)	Привлекаемые (ед. техники, ед. личного состава)	км
ДПД 1 чел (первичные средства пожаротушения) мотопомпа	Пожарный пост с. Биджан ПЧ № 3 с. Ленинское, 1 АЦ, 2 чел.	15

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): Не выявлялось

(с указанием характера нарушений, лиц допустивших нарушение)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): Не выявлялось

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): не выполнены пункты № 2,4,5,6,7,8,9,11,13, предписания № 6/1/1 от 16.04.2020 года об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности, вынесенного главным государственным инспектором Ленинского района ЕАО по пожарному надзору Лонюшкиным Николаем Геннадьевичем.

Нарушения допущены юридическим лицом администрацией «Биджанское сельское поселение» Ленинского муниципального района Еврейской автономной области в лице главы администрации «Биджанское сельское поселение» Ленинского муниципального района Еврейской автономной области Чибриковой Ольгой Леонидовной.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: предписание № 7/1/1 от 25.06.2020 года.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Главный государственный инспектор
Ленинского района по пожарному надзору



Н.Г. Лонюшкин

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

глава администрации сельского поселения

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«25» июне 2020 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)