



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Ленинскому району УНД и ПР
Главного управления МЧС России по ЕАО 679370, ЕАО, с. Ленинское, ул. ПУ- 2 д. 11,
тел. 2-20-43

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

**Предписание № 7/ 1 / 1
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности**

Юридическому лицу – администрации «Биджанское сельское поселение»
Ленинского муниципального района Еврейской автономной области
в лице главы сельского поселения Чибриковой Ольги Леонидовны

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество,
индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения Главного государственного инспектора Ленинского района по
пожарному надзору Н.Г. Лонюшкина № 7 от 15.06.2020, Федерального закона от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации»,
ст.6 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период:
22.06.2020 и 25.06.2020 (общая продолжительность проверки - 2 рабочих дня) главным
государственным инспектором Ленинского района по пожарному надзору Лонюшкиным
Николаем Геннадьевичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов)

проведена внеплановая, выездная проверка, органа местного самоуправления «Биджанское
сельское поселение» Ленинского муниципального района Еврейской автономной области, в лице
администрации «Биджанское сельское поселение» Ленинского муниципального района Еврейской
автономной области, с целью соблюдения обязательных требований федерального
законодательства в области пожарной безопасности и принятие мер по их недопущению в
населенных пунктах: с. Новотроицкое, с. Преображеновка, с. Биджан, с. Степное, с. Венцелево, с.
Башмак, с. Кирово.

по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с главой «Биджанское сельское поселение» Чибриковой Ольгой Леонидовной,
специалистами поселения

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»
необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной
безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Пред писа ния	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указываетс я только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Органами местного самоуправления Биджанского сельского поселения не разработаны Меры пожарной	(Статья 3 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, абзац 5 статьи 21 Федерального закона от	09.09.2020	

	безопасности для населенных пунктов: Биджан, Степное, Венцелево, Башмак, Кирово, Преображеновка, Новотроицкое	21.12.1994 № 69-ФЗ)		
2.	Отсутствует подразделение пожарной охраны (пожарное депо, оперативное подразделение пожарной охраны) в населенных пунктах: Степное, Венцелево, Башмак, Кирово, Преображеновка, Новотроицкое	(Приложение 7 (обязательное) НПБ 101-95 Нормы проектирования объектов пожарной охраны)	10.02.2021	
3.	В населенном пункте: Биджан водонапорная башня не приспособлена для забора воды пожарной техникой в любое время года	(Пункт 60(1) ППР)	09.09.2020	
4.	В населенных пунктах: Биджан, Степное, Венцелево, Башмак, Кирово, Преображеновка, Новотроицкое у мест расположения пожарных резервуаров, водоемов (водоисточников), а также по направлению движения к ним отсутствуют указатели (объемные со светильником или плоские, выполненные с использованием светоотражающих покрытий, стойких к воздействию атмосферных осадков и солнечной радиации по ГОСТ Р 12.4.026, с нанесенными цифрами, указывающими расстояние до водоисточника	(Часть 1 статьи 68 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, пункт 8.6, прим. 3 к пункту 9.9 СП 8.13130.2009)	09.09.2020	
5.	На территории населенного пункта: Новотроицкое отсутствует звуковая сигнализация для оповещения людей при пожаре	(Пункт 16 ППР)	09.09.2020	
6.	Отсутствует утвержденный главой Биджанского сельского поселения перечень первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, располагаемых в помещениях и строениях, находящиеся в собственности (пользовании) граждан	(Абзац 3 части 2 статьи 34 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ)	09.09.2020	
7.	На территориях общего пользования населенных пунктов: Биджан, Степное, Башмак, Венцелево, Преображеновка устроены свалки горючих отходов	(Пункт 19 ППР)	09.09.2020	
8.	Руководитель организации не обеспечивает очистку территории населенных пунктов: Биджан, Степное, Венцелево, Башмак,	(п. 77 Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме")	09.09.2020	

	Кирово, Преображенвка, Новотроицкое от мусора			
9.	Руководитель организации не обеспечивает доступность подъезда пожарной техники к источникам противопожарного водоснабжения в населенном пункте: Биджан	(п. 55 Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме")	09.09.2020	
10.	Закрепленные мотористы за каждой пожарной мотопомпой, приспособленной (переоборудованной) для тушения пожаров, не прошли специальную подготовку для работы на указанной технике	(п. 69 Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме")	09.09.2020	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе
- руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Главный государственный инспектор
Ленинского района по пожарному надзору

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«25» июля 2020 год

Предписание для исполнения получил:

✓ О.С.
(подпись)

М.К. Срединский С.Б. Смирнов
(должность, фамилия, инициалы)

«25» июля 2020 год

(подпись)

