



**ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОЖАРНЫЙ НАДЗОР
МЧС РОССИИ**

Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Хабаровскому краю

Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по ЕАО 679016, г.Биробиджан, ул. Волочаевская, д. 3, т. 8 (42622) 4-00-09, e-mail: ugpneao@mail.ru

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Октябрьскому району 679230, с. Амурзет ул. Гагарина, 152, т. 2-18-51, e-mail: oktyabrskiy.rayon@mail.ru

с. Амурзет

(место составления акта)

« 30 »

сентября 2020 года

(дата составления акта)

12 час. 00 мин.

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органов местного самоуправления
№ 4

На основании: Распоряжения № 4 от 02 сентября 2020 г.

проведена плановая проверка в отношении: органов местного самоуправления Полевского сельского поселения Октябрьского муниципального района Еврейской автономной области, в лице администрации сельского поселения с целью выполнения сводного плана проверок деятельности органов местного самоуправления в населенных пунктах: Полевое, Самара, Луговое, Столбовое.

место нахождения органов местного самоуправления (администрации поселения):

679230, Еврейская автономная область, Октябрьский муниципальный район, с. Полевое, улица Советская, д. 10, Администрация Полевского сельского поселения ОГРН 1057900133796 ИНН/КПП 7905410285/790501001

Дата и время проведения проверки:

с 10 час. 00 мин. « 15 » сентября 2020 года

до 10 час. 00 мин. « 30 » сентября 2020 года

Общая продолжительность проверки: 11 рабочих дней

Акт составлен: Отделением надзорной деятельности и профилактической работы по Октябрьскому району Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по ЕАО

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлены:

Тетюкова С.В. 03.09.2020. 11-40

(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Лица, проводившие проверку:

Начальник ОНД и ПР по Октябрьскому району майор внутренней службы Рыжков А.С., инспектор ОНД и ПР по Октябрьскому району старший лейтенант внутренней службы Коновалова Н.А.

При проведении проверки присутствовали:

И.О. главы сельского поселения Тетюкова С.В.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя

органа местного самоуправления, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

Краткая характеристика состояния противопожарной защиты населенного пункта: село Поле-

вое**Численность населения, количество жилых домов:**

Численность постоянно проживающего населения 719 человек; 3 двухэтажных многоквартирных домов, 97 частных домов.

Наружное противопожарное водоснабжение:

Требуемый расход воды на нужды пожаротушения (л/с) 5

Необходимый запас пожарного объема воды 15

Возможность забора воды (состояние съездов, подъездов, проездов, наличие необходимого уровня) _
удовлетворительное

Места заправки техники для целей пожаротушения

- пожарных гидрантов 0, из них исправно 0;
- пожарных водоемов 1, из них исправно 1;
- пожарных пирсов 0, из них исправно 0;
- водонапорных башен 2, из них исправна 1.

Связь, оповещение населения о пожаре:

- наличие сетей связи общего пользования имеется **стационарная телефонная связь, сотовая связь «Билайн» «МТС» «Мегафон» охват 100%;**
- доступ к использованию единого номера вызова экстренных оперативных служб «112» и телефонному номеру приема сообщений о пожарах и чрезвычайных ситуациях **имеется;**
- оповещение населения о пожаре осуществляется: *по средствам аудиосистемы расположенной в администрации поселения.*

Подразделения пожарной охраны (граждане, участвующие в обеспечении пожарной безопасности):

Дислоцирующиеся в населенном пункте (ед. техники, ед. личного состава)	Привлекаемые (ед. техники, ед. личного состава)	км
8 чел. ДПД	1 ед. тех., 4 чел., 3 отд. 2- ПЧ	17
	4 ед. тех., 35 чел., 2- ПЧ	23

Краткая характеристика состояния противопожарной защиты населенного пункта: село Самара

Численность населения, количество жилых домов:

Численность постоянно проживающего населения 385 человека; 57 частных домов.

Наружное противопожарное водоснабжение:

Требуемый расход воды на нужды пожаротушения (л/с) 5

Необходимый запас пожарного объема воды 15

Возможность забора воды (состояние съездов, подъездов, проездов, наличие необходимого уровня) _
удовлетворительное

Места заправки техники для целей пожаротушения

- пожарных гидрантов 0, из них исправно 0;
- пожарных водоемов 2, из них исправно 2;
- пожарных пирсов 0, из них исправно 0;
- водонапорных башен 0, из них приспособлено для забора воды пожарной техникой 0.

Связь, оповещение населения о пожаре:

- наличие сетей связи общего пользования имеется **стационарная телефонная связь, сотовая связь «Билайн» «МТС» «Мегафон» охват 100%;**
- доступ к использованию единого номера вызова экстренных оперативных служб «112» и телефонному номеру приема сообщений о пожарах и чрезвычайных ситуациях **имеется;**
- оповещение населения о пожаре осуществляется: *по средствам аудиосистемы расположенной в администрации поселения.*

Подразделения пожарной охраны (граждане, участвующие в обеспечении пожарной безопасности):

Дислоцирующиеся в населенном пункте (ед. техники, ед. личного состава)	Привлекаемые (ед. техники, ед. личного состава)	км
8 чел., ДПД	4 ед. тех., 35 чел., 2- ПЧ	22

	1 ед. тех., 4 чел., 3 отд. 2- ПЧ	18
--	----------------------------------	----

Краткая характеристика состояния противопожарной защиты населенного пункта: село Столбовое

Численность населения, количество жилых домов:

Численность постоянно проживающего населения 219 человека; 48 частных домов.

Наружное противопожарное водоснабжение:

Требуемый расход воды на нужды пожаротушения (л/с) 5

Необходимый запас пожарного объема воды 15

Возможность забора воды (состояние съездов, подъездов, проездов, наличие необходимого уровня) _
удовлетворительное

Места заправки техники для целей пожаротушения

- пожарных гидрантов 0 , из них исправно 0;
- пожарных водоемов 2, из них исправно 2;
- пожарных пирсов 0, из них исправно 0;
- водонапорных башен 0, из них приспособлено для забора воды пожарной техникой 0.

Связь, оповещение населения о пожаре:

- наличие сетей связи общего пользования имеется **стационарная телефонная связь, сотовая связь «Билайн» «МТС» «Мегафон»** охват 100%;
- доступ к использованию единого номера вызова экстренных оперативных служб «112» и телефонному номеру приема сообщений о пожарах и чрезвычайных ситуациях **имеется**;
- оповещение населения о пожаре осуществляется: *по средствам аудиосистемы расположенной в администрации поселения.*

Подразделения пожарной охраны (граждане, участвующие в обеспечении пожарной безопасности):

Дислоцирующиеся в населенном пункте (ед. техники, ед. личного состава)	Привлекаемые (ед. техники, ед. личного состава)	км
6 чел., ДПД	4 ед. тех., 35 чел., 2- ПЧ	38

Краткая характеристика состояния противопожарной защиты населенного пункта: село Луговое

Численность населения, количество жилых домов:

Численность постоянно проживающего населения 219 человека; 48 частных домов.

Наружное противопожарное водоснабжение:

Требуемый расход воды на нужды пожаротушения (л/с) 5

Необходимый запас пожарного объема воды 15

Возможность забора воды (состояние съездов, подъездов, проездов, наличие необходимого уровня) _
удовлетворительное

Места заправки техники для целей пожаротушения

- пожарных гидрантов 0 , из них исправно 0;
- пожарных водоемов 2, из них исправно 2;
- пожарных пирсов 0, из них исправно 0;
- водонапорных башен 0, из них приспособлено для забора воды пожарной техникой 0.

Связь, оповещение населения о пожаре:

- наличие сетей связи общего пользования имеется **стационарная телефонная связь, сотовая связь «Билайн» «МТС» «Мегафон»** охват 100%;
- доступ к использованию единого номера вызова экстренных оперативных служб «112» и телефонному номеру приема сообщений о пожарах и чрезвычайных ситуациях **имеется**;
- оповещение населения о пожаре осуществляется: *по средствам аудиосистемы расположенной в администрации поселения.*

Подразделения пожарной охраны (граждане, участвующие в обеспечении пожарной безопасности):

Дислоцирующиеся в населенном пункте (ед. техники, ед. личного состава)	Привлекаемые (ед. техники, ед. личного состава)	км
5 чел., ДПД	4 ед. тех., 35 чел., 2- ПЧ	34

Организация обучения населения мерам пожарной безопасности, пропаганда в области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний

проводится

Порядок привлечения граждан для локализации загораний, палов при введении «Особого противопожарного режима»

установлен

Нарушения требований, установленных законодательством Российской Федерации в области пожарной безопасности:

№ п/п	Нарушения требований, установленных законодательством Российской Федерации в области пожарной безопасности	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Лица, допустившие нарушения
Наружное противопожарное водоснабжение			
1	В населенном пункте Полевое не обеспечивается 3-х часовой (продолжительность тушения пожара) расход (5 литров в секунду) воды на наружное пожаротушение.	Статья 68 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, примечание 1 таб. 1 пункт 5.1, примечание 3 таб. 2 пункт 5.2, пункт 6.3.	глава Пермин А.П.
Содержание территорий, разрывов			
2	Не производится регулярный покос травы на территории, бывшего детского сада, СДК в с. Самара.	Пункт 17_1 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 (от 20.09.2016 № 947) (далее – ППР в РФ).	глава Пермин А.П.
3	Не производится регулярный покос травы на территории в районе кладбища в с. Самара.	Пункт 17_1 ППР в РФ.	глава Пермин А.П.
4	Не производится регулярный покос травы на территории, расположенной в конце ул. Клубная в с. Самара.	Пункт 17_1 ППР в РФ.	глава Пермин А.П.
5	Не производится регулярный покос травы на территории, расположенной между ул. Клубная и ул. Победы, в районе бывших приусадебных участков жилых домов, в с. Самара.	Пункт 17_1 ППР в РФ.	глава Пермин А.П.
6	Не производится регулярный покос травы на территории, расположенной между ул. Клубная и ул. Центральная, в районе бывшего СДК, в с. Самара.	Пункт 17_1 ППР в РФ.	глава Пермин А.П.
7	Не производится регулярный покос травы на территории, расположенной в конце ул. Набережная, в районе бывших совхозных гаражей, в с. Самара.	Пункт 17_1 ППР в РФ.	глава Пермин А.П.
8	Не производится регулярный покос травы на территории, расположенной на пересечении ул. Набережная и ул. Центральная.	Пункт 17_1 ППР в РФ.	глава Пермин А.П.
9	Не производится регулярный покос травы на территории, расположенной от жилого дома № 4 по ул. Центральная до пересечения ул. Центральная и ул. Мира.	Пункт 17_1 ППР в РФ.	глава Пермин А.П.
10	Не производится регулярный покос травы на территории, расположенной между жилыми домами № 7 и № 13 по ул. Центральная в с. Самара.	Пункт 17_1 ППР в РФ.	глава Пермин А.П.
11	Не производится регулярный покос травы на территории, расположенной между жилыми домами № 13 и № 17 по ул. Центральная в с. Самара.	Пункт 17_1 ППР в РФ.	глава Пермин А.П.
12	Не производится регулярный покос травы на территории, расположенной между жилыми домами № 8 и № 10 по ул. Мира в с. Самара.	Пункт 17_1 ППР в РФ.	глава Пермин А.П.

13	Не производится регулярный покос травы на территории, расположенной на пересечении ул. Мира и трасса с. Самара- с. Полевое в с. Самара.	Пункт 17_1 ППР в РФ.	глава Пермин А.П.
14	Не производится регулярный покос травы на территории, расположенной на пересечении ул. Мира и ул. Почтовая в с. Самара.	Пункт 17_1 ППР в РФ.	глава Пермин А.П.
15	Не производится регулярный покос травы на территории, расположенной на пересечении ул. Мира и ул. Почтовая.	Пункт 17_1 ППР в РФ.	глава Пермин А.П.
16	Не производится регулярный покос травы на территории, расположенной вдоль ул. Заречная в с. Самара.	Пункт 17_1 ППР в РФ.	глава Пермин А.П.
17	Не производится регулярный покос травы на территории, расположенной между жилыми домами № 7 и № 15 по ул. Клубная в с. Самара.	Пункт 17_1 ППР в РФ.	глава Пермин А.П.
18	Не производится регулярный покос травы на территории, расположенной при въезде в с. Полевое (со стороны с. Луговое), между ООО «Большая земля» и ул. Клубная.	Пункт 17_1 ППР в РФ.	глава Пермин А.П.
19	Не производится регулярный покос травы на территории, расположенной между ул. Молодежная и ул. Юбилейная в с. Полевое.	Пункт 17_1 ППР в РФ.	глава Пермин А.П.
20	Не производится регулярный покос травы на территории, расположенной вдоль ул. Молодежная в с. Полевое.	Пункт 17_1 ППР в РФ.	глава Пермин А.П.
21	Не производится регулярный покос травы на территории, расположенной между ул. Садовая и ул. Клубная в с. Полевое.	Пункт 17_1 ППР в РФ.	глава Пермин А.П.
22	Не производится регулярный покос травы на территории, расположенной с северной стороны ул. Клубная в с. Полевое.	Пункт 17_1 ППР в РФ.	глава Пермин А.П.
23	Не производится регулярный покос травы на территории, расположенной от жилого дома № 11 по ул. Механизаторская до пересечения ул. Победа и ул. Механизаторская в с. Полевое.	Пункт 17_1 ППР в РФ.	глава Пермин А.П.
24	Не производится регулярный покос травы на территории, расположенной в конце ул. Победа в с. Полевое.	Пункт 17_1 ППР в РФ.	глава Пермин А.П.
25	Не производится регулярный покос травы на территории, расположенной перед домом № 5 по ул. Луговая в с. Луговое.	Пункт 17_1 ППР в РФ.	глава Пермин А.П.
26	Не производится регулярный покос травы на территории, расположенной в конце ул. Октября в с. Луговое.	Пункт 17_1 ППР в РФ.	глава Пермин А.П.
27	Не производится регулярный покос травы на территории, расположенной вдоль ул. Зеленая в с. Луговое, за исключением жилых домов № 12, № 16.	Пункт 17_1 ППР в РФ.	глава Пермин А.П.
28	Не производится регулярный покос травы на территории, расположенной между ул. Комсомольская и ул. Запорожская в с. Луговое.	Пункт 17_1 ППР в РФ.	глава Пермин А.П.
29	Не производится регулярный покос травы на территории, расположенной между ул. Октября и ул. Комсомольская, ул. Запорожская.	Пункт 17_1 ППР в РФ.	глава Пермин А.П.
30	Не производится регулярный покос травы на территории, расположенной на ул. Заречная, в районе КФХ «Хамикоев» в с. Луговое.	Пункт 17_1 ППР в РФ.	глава Пермин А.П.
31	Не производится регулярный покос травы на территории, расположенной вокруг жилого дома № 1 по ул. Зеленая в с. Столбовое.	Пункт 17_1 ППР в РФ.	глава Пермин А.П.
32	Не производится регулярный покос травы на территории, расположенной между жилыми домами № 5 и № 1 по ул. Верхняя в с. Столбовое.	Пункт 17_1 ППР в РФ.	глава Пермин А.П.
33	Не производится регулярный покос травы на территории, расположенной за домом № 1 по ул. Верхняя в с. Столбовое.	Пункт 17_1 ППР в РФ.	глава Пермин А.П.
34	Не производится регулярный покос травы на территории, расположенной за домом № 6 по ул. Верхняя в с. Столбовое.	Пункт 17_1 ППР в РФ.	глава Пермин А.П.
35	Не производится регулярный покос травы на территории, расположенной между жилыми домами № 8 и № 18 по	Пункт 17_1 ППР в РФ.	глава Пермин А.П.


	ул. Верхняя в с. Столбовое.		
36	Не производится регулярный покос травы на территории, расположенной между жилыми домами № 18 и № 22 по ул. Верхняя в с. Столбовое.	Пункт 17_1 ППР в РФ.	глава Пермин А.П.
37	Не производится регулярный покос травы на территории, расположенной между жилыми домами № 22 и № 26 по ул. Верхняя в с. Столбовое.	Пункт 17_1 ППР в РФ.	глава Пермин А.П.
38	Не производится регулярный покос травы на территории, расположенной за домом № 36 по ул. Верхняя в с. Столбовое.	Пункт 17_1 ППР в РФ.	глава Пермин А.П.
39	Не производится регулярный покос травы на территории, расположенной между КФХ «Аббасалиев» и жилым домом № 21 по ул. Верхняя в с. Столбовое.	Пункт 17_1 ППР в РФ.	глава Пермин А.П.
40	Не производится регулярный покос травы на территории, расположенной между жилыми домами № 21 и № 27 по ул. Верхняя в с. Столбовое.	Пункт 17_1 ППР в РФ.	глава Пермин А.П.
41	Территория, прилегающая к лесу, не обеспечена в полной мере минерализованной полосой шириной не менее 0,5 м. или иным противопожарным барьером, в с. Столбовое.	Пункт 72_3 ППР в РФ	глава Пермин А.П.
42	Не производится регулярный покос травы на территории, расположенной между жилыми домами № 29 и № 37 по ул. Центральная в с. Столбовое.	Пункт 17_1 ППР в РФ.	глава Пермин А.П.
43	Не производится регулярный покос травы на территории, расположенной между жилыми домами № 28 и № 32 по ул. Центральная в с. Столбовое.	Пункт 17_1 ППР в РФ.	глава Пермин А.П.
44	территория, расположенная между жилыми домами № 18 и № 22 по ул. Центральная в с. Столбовое, не очищена от сухой растительности.	Пункт 17_1 ППР в РФ.	глава Пермин А.П.
45	Не производится регулярный покос травы на территории, расположенной между жилыми домами № 10 и № 18 по ул. Центральная в с. Столбовое.	Пункт 17_1 ППР в РФ.	глава Пермин А.П.
46	Не производится регулярный покос травы на территории, расположенной между жилыми домами № 23 и № 29 по ул. Центральная в с. Столбовое.	Пункт 17_1 ППР в РФ.	глава Пермин А.П.
47	Не производится регулярный покос травы на территории, расположенной между жилыми домами № 19 и № 23 по ул. Центральная в с. Столбовое.	Пункт 17_1 ППР в РФ.	глава Пермин А.П.
48	Не производится регулярный покос травы на территории, расположенной между жилыми домами № 15 и № 19 по ул. Центральная в с. Столбовое.	Пункт 17_1 ППР в РФ.	глава Пермин А.П.
49	Не производится регулярный покос травы на территории, расположенной между жилым домом № 8 по ул. Центральная и пересечением ул. Центральная и ул. Новая в с. Столбовое.	Пункт 17_1 ППР в РФ.	глава Пермин А.П.
50	Не производится регулярный покос травы на территории, расположенной на пересечении ул. Центральная и ул. Новая в с. Столбовое.	Пункт 17_1 ППР в РФ.	глава Пермин А.П.
51	Не производится регулярный покос травы на территории, расположенной между трассой с. Столбовое- с. Полевое и ул. Набережная.	Пункт 17_1 ППР в РФ.	глава Пермин А.П.
52	Не производится регулярный покос травы на территории, расположенной вокруг недостроенного детского сада.	Пункт 17_1 ППР в РФ.	глава Пермин А.П.
53	Не производится регулярный покос травы на территории, расположенной между ул. Новая и ул. Гаражная.	Пункт 17_1 ППР в РФ.	глава Пермин А.П.

Прилагаемые к акту документы:

Прилагаемые к акту документы:


Подписи лиц, проводивших проверку:

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а):

✓ Петюкова С. В. 

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя органа местного самоуправления в отношении которого проводилась проверка)

«22» 10 20 20 г.


(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____